

Информация о возможности подключения
объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения АО «НТЭК»

На запрос № 150-11681/150 от 12.12.2023

Заявитель: «Управление имущества Администрации города Норильска».

Причина обращения: подготовка и проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.

Подключаемый объект: «Гараж», по адресу: РФ, Красноярский край, городской округ город Норильск, территория «Гаражно-строительный кооператив № 484», земельный участок 2.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0201004:3984

Срок действия Информации о возможности подключения: обязательства АО «НТЭК» прекращаются в случае, если заявитель в течение 4 месяцев с даты выдачи указанной информации не подаст заявку на заключение договора о подключении.

Точка подключения к системе теплоснабжения АО «НТЭК» (месторасположение, координаты):

участок теплосети к площадке ВВС рудника «Комсомольский» 2Ду500 мм, от задвижек № 49,50, через сети потребителя;

координаты: 69.499148, 88.414021;

Карта-схема Приложение 1 (уточняются с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке).

Максимальная тепловая нагрузка: – 0,15 Гкал/час.

Точка подключения к системе водоснабжения АО «НТЭК» (месторасположение, координаты):

участок водовода от насосной станции 2-го подъема Талнахского водозабора до насосной станции № 25 Ду500мм, от задвижки 45, через сети потребителя Вода питьевого качества.

координаты: 69.496999, 88.407250;

Карта-схема Приложение 1 (уточняется с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке).

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска): максимальный – 0,5 м³/час; непрерывный.

Точка подключения к системе водоотведения АО «НТЭК»:
отсутствует.

Заявитель: _____ «_____» _____ 2023 года
(подпись, Ф.И.О., должность)