

Информация о возможности подключения
объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения АО «НТЭК»

На запрос № 150-8802/150 от 06.11.2024

Заявитель: «Управление имущества Администрации города Норильска».

Причина обращения: подготовка и проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.

Подключаемый объект: «Служебные гаражи», по адресу: РФ, Красноярский край, городской округ город Норильск, территория Основная площадка рудника Комсомольский, земельный участок 8А, площадью 1265 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0201003:811

Срок действия Информации о возможности подключения: обязательства АО «НТЭК» прекращаются в случае, если заявитель в течение 4 месяцев с даты выдачи указанной информации не подаст заявку на заключение договора о подключении.

Точка подключения к системе теплоснабжения АО «НТЭК»:

На участке теплосети 5-го мкр. и р-ка «Комсомольский» Ду 1000, Ду 250 мм, в районе задвижек № 42, 43;

координаты: 69.499100, 88.403812;

Карта-схема Приложение 1 (уточняются с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке).

Максимальная тепловая нагрузка: – 0,15 Гкал/час.

Точка подключения к системе водоснабжения АО «НТЭК» (адрес, координаты):

На участке водовода Ду 300 мм, от НПС-2-го подъема до Узла №11, в районе задвижек № 58, 56; Вода питьевого качества;

координаты: 69.499100, 88.403812;

Карта-схема Приложение 1 (уточняется с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке).

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска): максимальный – 0,5 м³/час; непрерывный.

Точка подключения к системе водоотведения АО «НТЭК»:

Сети водоотведения, находящиеся в эксплуатационной ответственности АО «НТЭК», в рассматриваемом районе отсутствуют.

Заявитель: _____ «____» _____ 2024 года
(подпись, Ф.И.О., должность)