

Информация о возможности подключения
объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения АО «НТЭК»

На запрос № 150-4306/150 от 11.06.2025

Заявитель: «Управление имущества Администрации города Норильска».

Причина обращения: подготовка и проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.

Подключаемый объект: «Гараж», по адресу: РФ, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, территория «Гаражно-строительный кооператив № 481», земельный участок № 14, площадью 75 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403001:1540

Срок действия Информации о возможности подключения: обязательства АО «НТЭК» прекращаются в случае, если заявитель в течение 4 месяцев с даты выдачи указанной информации не подаст заявку на заключение договора о подключении.

Точка подключения к системе теплоснабжения АО «НТЭК» (месторасположение, координаты):

На участке тепловой сети 2Ду700мм, от Узла 3 до ЦАТК (западное п/кольцо), в районе задвижек 17в, 18в;

координаты: 69.324085, 88.193787 (уточняются с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке).

Карта-схема Приложение 1.

Максимальная тепловая нагрузка: – 0,15 Гкал/час.

Точка подключения к системе водоснабжения АО «НТЭК» (месторасположение, координаты):

На участке водовода до ЦАТК 2-я колонна Ду300 мм, в районе задвижки 303а. Вода технического качества;

координаты: 69.323414, 88.178285 (уточняются с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке).

Карта-схема Приложение 1.

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска): максимальный – 0,5 м³/час; непрерывный

Точка подключения к системе водоотведения АО «НТЭК»:

Согласно п. 44 «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения от 30 ноября 2021 г. N 2130, по итогам анализа резерва пропускной способности сетей водоотведения ЛОС № 94, с учетом оценки альтернативных вариантов подключения и принятых АО «НТЭК» обязательств по обеспечению эксплуатируемых объектов капитального строительства к сетям водоотведения, возможность подключения рассматриваемого проектируемого объекта капитального строительства к сетям водоотведения АО «НТЭК», на момент запроса, отсутствует.

Заявитель: _____, «___» _____ 2025 года

(подпись, Ф.И.О., должность)