

Информация о возможности подключения
объекта капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения АО «НТЭК»

На запрос №150-601/150 от 05.02.2025

Заявитель: «Управление имущества Администрации города Норильска».

Причина обращения: подготовка и проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.

Подключаемый объект: «Служебный гараж», по адресу: РФ, Красноярский край, городской округ город Норильск, улица Октябрьская, № 22В, площадью 767 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403002:2086

Срок действия Информации о возможности подключения: обязательства АО «НТЭК» прекращаются в случае, если заявитель в течение 4 месяцев с даты выдачи указанной информации не подаст заявку на заключение договора о подключении,

Точка подключения к системе теплоснабжения АО «НТЭК» (месторасположение, координаты):

участок теплосети 2Ду 500 мм от Узла 1 до ПЕСХ, в районе задвижек № 215, 216;
координаты: 69.327066, 88.215615;

Карта-схема Приложение 1 (уточняется с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке).

Максимальная тепловая нагрузка: – 0,15 Гкал/час.

Точка подключения к системе водоснабжения АО «НТЭК» (месторасположение, координаты):

участок водовода Ду 300 мм от н/ст № 5 до ул. Октябрьской, в районе задвижки 55. Вода питьевого качества;

координаты 69.327066, 88.215615;

Карта-схема Приложение 1 (уточняется с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке).

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска): максимальный – 0,5 м³/час; непрерывный.

Точка подключения к системе водоотведения АО «НТЭК» (месторасположение, координаты):

согласно п. 44 «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения от 30 ноября 2021 г. N 2130, по итогам анализа резерва пропускной способности сетей водоотведения с учетом оценки альтернативных вариантов подключения и принятых АО «НТЭК» обязательств по обеспечению эксплуатируемых объектов капитального строительства к сетям водоотведения, возможность подключения указанных проектируемых объектов капитального строительства к сетям водоотведения АО «НТЭК», на момент запроса, отсутствует.

Заявитель: _____ «_____» _____ 2025 года
(подпись, Ф.И.О., должность)