

Информация о возможности подключения
объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения АО «НТЭК»

На запрос № 150-5201/150 от 20.06.2024

Заявитель: «Управление имущества Администрации города Норильска».

Причина обращения: подготовка и проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.

Подключаемый объект: «Гараж», по адресу: РФ, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, территория "Гаражно-строительный кооператив № 180", земельный участок 67.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403002:3899

Срок действия Информации о возможности подключения: обязательства АО «НТЭК» прекращаются в случае, если заявитель в течение 4 месяцев с даты выдачи указанной информации не подаст заявку на заключение договора о подключении.

Точка подключения к системе теплоснабжения АО «НТЭК» (адрес, координаты):

На участке тепловой сети 2Ду150 мм от УВВС до задвижек № 13в. 14в.

координаты: 69.330303, 88.217561 (уточняются с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке);

Карта-схема Приложение 1.

Максимальная тепловая нагрузка: – 0,15 Гкал/час.

Точка подключения к системе водоснабжения АО «НТЭК» (адрес, координаты):

На участке водовода Ду900 мм от ТЭЦ-1 до насосной станции № 6, в районе задвижки № 6. Вода технического качества;

координаты: 69.329609, 88.222897 (уточняется с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке);

Карта-схема Приложение 1.

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска): максимальный – 0,5 м³/час; непрерывный.

Точка подключения к системе водоотведения АО «НТЭК»:

Согласно п. 44 «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения от 30 ноября 2021 г. N 2130, по итогам анализа резерва пропускной способности сетей водоотведения ЛОС № 93, с учетом оценки альтернативных вариантов подключения к сетям водоотведения и принятых АО «НТЭК» обязательств по обеспечению эксплуатируемых объектов капитального строительства, возможность подключения рассматриваемого проектируемого объекта капитального строительства к сетям водоотведения АО «НТЭК», на момент запроса, отсутствует.

Заявитель: _____ «____» _____ 2024 года
(подпись, Ф.И.О., должность)