

**Информация о возможности подключения**  
объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения АО «НТЭК»

На запрос № 150-2386/150 от 28.03.2024

**Заявитель:** «Управление имущества Администрации города Норильска».

**Причина обращения:** подготовка и проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.

**Подключаемый объект:** «Склад», по адресу: РФ, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, Вальковское шоссе, земельный участок 8Д/1.

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0403003:2058

**Срок действия Информации о возможности подключения:** обязательства АО «НТЭК» прекращаются в случае, если заявитель в течение 4 месяцев с даты выдачи указанной информации не подаст заявку на заключение договора о подключении.

**Точка подключения к системе теплоснабжения АО «НТЭК» (адрес, координаты):**

на участке внешних тепловых сетей 2Ду1000 мм Юго-Восточного района г. Норильска, в районе задвижек № 31, 32;

координаты: 69.339537 / 88.236212 (уточняются с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке);

Карта-схема Приложение 1

**Максимальная тепловая нагрузка:** – 0,15 Гкал/час.

**Точка подключения к системе водоснабжения АО «НТЭК» (адрес, координаты):**

на участке водовода Северного ввода Ду500 мм УТВС АО «НТЭК», в районе задвижек № 74, № 73;

координаты: 69.339537 / 88.236212 (уточняется с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке);

Карта-схема Приложение 1.

**Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска):** максимальный – 0,5 м³/час; непрерывный.

**Точка подключения к системе водоотведения АО «НТЭК»:**

Сети водоотведения, находящиеся в эксплуатационной ответственности АО «НТЭК», в рассматриваемом районе отсутствуют.

Заявитель: \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 года  
(подпись, Ф.И.О., должность)