

**Информация о возможности подключения**  
объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения АО «НТЭК»

На запрос №150-1584/150 от 12.03.2025

**Заявитель:** «Управление имущества Администрации города Норильска».

**Причина обращения:** подготовка и проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.

**Подключаемый объект:** «Гараж», площадью 75 кв.м, по адресу: город Норильск, территория Гаражно-строительный кооператив № 399, земельный участок 35.

**Кадастровый номер земельного участка:** 24:55:0403004:980

**Срок действия Информации о возможности подключения:** обязательства АО «НТЭК» прекращаются в случае, если заявитель в течение 4 месяцев с даты выдачи указанной информации не подаст заявку на заключение договора о подключении.

**Точка подключения к системе теплоснабжения АО «НТЭК» (месторасположение, координаты):**

участок теплосети 2Ду 1000 мм от т.6 до ОВЦ НЗ, в районе задвижек 7, 8;  
координаты: 69.319004, 88.230736;

Карта-схема Приложение 1 (уточняется с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке).

**Максимальная тепловая нагрузка:** – 0,15 Гкал/час.

**Точка подключения к системе водоснабжения АО «НТЭК» (месторасположение, координаты):**

участок водовода Ду 250 мм от т.18 до КП Цементного завода, в районе задвижки 126.  
Вода питьевого качества;

координаты: 69.321770, 88.226077;

Карта-схема Приложение 1 (уточняется с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке).

**Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска):** максимальный – 0,5 м³/час; непрерывный.

**Точка подключения к системе водоотведения АО «НТЭК» (месторасположение, координаты):**

сети водоотведения, находящиеся в эксплуатационной ответственности АО «НТЭК», в рассматриваемом районе отсутствуют.

Заявитель: \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 года  
(подпись, Ф.И.О., должность)