

Информация о возможности подключения

объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения АО «НТЭК»

На запрос № 150-757/150 от 09.02.2024

Заявитель: «Управление имущества Администрации города Норильска».

Причина обращения: подготовка и проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.

Подключаемый объект: «Гараж», по адресу: РФ, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, территория «Гаражно-строительный кооператив № 326», земельный участок 109Б.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403005:2641

Срок действия Информации о возможности подключения: обязательства АО «НТЭК» прекращаются в случае, если заявитель в течение 4 месяцев с даты выдачи указанной информации не подаст заявку на заключение договора о подключении.

Точка подключения к системе теплоснабжения АО «НТЭК» (местоположение, координаты):

участок теплосети 2Ду 200 мм по ул. Октябрьской, в районе задвижек № 223, 224.

координаты: 69.317555, 88.197137;

Карта-схема Приложение 1 (уточняются с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке).

Максимальная тепловая нагрузка: – 0,15 Гкал/час.

Точка подключения к системе водоснабжения АО «НТЭК» (местоположение, координаты):

участок водовода Ду 150 мм от дома связи по ул. Заводской, в районе задвижки № 159а. Вода технического качества.

координаты 69.317949, 88.197795;

Карта-схема Приложение 1 (уточняется с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке).

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска): максимальный – 0,5 м³/час; непрерывный.

Точка подключения к системе водоотведения АО «НТЭК»:

отсутствует.

Заявитель: _____ «____» _____ 2024 года
(подпись, Ф.И.О., должность)