

Информация о возможности подключения

объекта капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения АО «НТЭК»

На запрос № 150-5566/150 от 05.07.2024

Заявитель: «Управление имущества Администрации города Норильска».

Причина обращения: подготовка и проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.

Подключаемый объект: «Гараж», по адресу: РФ, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, ул. Горная, земельный участок 27Ж.

Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0403006:565

Срок действия Информации о возможности подключения: обязательства АО «НТЭК» прекращаются в случае, если заявитель в течение 4 месяцев с даты выдачи указанной информации не подаст заявку на заключение договора о подключении.

Точка подключения к системе водоснабжения АО «НТЭК»:

участок водоводов 2Ду 250 мм от н/ст № 6 до задв. № 219, 219А, в районе задвижек № 207, 208; Вода технического качества;

координаты: 69.371361, 88.037917.

Карта-схема Приложение 1 (уточняется с заявителем после согласования конкретной точки подключения на предлагаемом к подключению участке).

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска): максимальный – 0,5 м³/час; непрерывный.

Осуществить подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения и водоотведения невозможно, по причине отсутствия в указанном районе инженерно-технических сетей, принадлежащих АО «НТЭК».

Заявитель: _____ «____» _____ 2024 года
(подпись, Ф.И.О., должность)